SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	Ph	COR	TURBIDEZ
02/10/2026	Estrada da Taquara, Juca Mingote s/n (Posto de Saúde Zona Alta	11	07/10/2026	Nublado	0,80	0,60	6,02	1	0,07
02/10/2026	Av. Pedro Ferreira da Costa – Hospital Municipal – Centro	2	07/10/2026	Nublado	0,90	0,65	6,00	2	0,04
09/10/2026	R: Jose Olegário de Proença – Rodoviária - centro	12	15/10/2026	Nublado	1,10	0,65	6,02	2	0,02
09/10/2026	R. Jose Batista Proença, 680 – Saída da casa química (SAMAE	3	15/10/2026	Nublado	1,00	0,70	6,00	4	0,10
16/10/2026	Av. Raul Proença, Colégio Estadual José Ferreira de Mello	4	20/10/2026	Bom	0,9	0,55	6,05	3	0,02
16/10/2026	Av. José Batista Proença – Posto de Saúde	7	20/10/2026	Bom	0,95	0,50	6,03	4	0,02
16/10/2026	R: Paulo Nader, Centro – Fórum	5	20/10/2026	Bom	0,80	0,50	6,05	3	0,02
23/10/2026	R: João Pedro Proença, Colégio Joao XXIII	6	26/10/2026	Bom	0,80	0,65	6,03	3	0,02
23/10/2026	Av. Jose Batista Proença, Creche Bruno e Eva	8	26/10/2026	Bom	0,85	0,60	6,05	2	0,02
30/10/2026	R: Joaquim Modesto de Pinho, Creche Padre Ladislau		29/10/2026	Chuvoso	1	0,6	6,02	1	0,02

	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	10
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	0	10
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	10
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	0	10

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09900533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA

LOCALIDADE - SAÍDA DO TRATAMENTO

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
02/10/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	01/10/2026	Chuvoso	0,60	0,75	6,02	3	0,2
09/10/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	09/10/2026	Chuvoso	1,10	0,70	6,03	1	0,2
16/10/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	16/10/2026	Bom	0,90	0,65	6	2	0,02
30/10/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	29/10/2026	Chuvoso	0,95	0,80	6,02	2	0,12

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	4	0
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	4	0
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	4	0
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	4	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09990533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA

LOCALIDADE - VILA RURAL

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
10/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (VILA RURAL)	0	08/10/2026	Bom	0,6	0,6	8	3	0,03
25/10/2026	RUA 04	2	28/10/2026	Chuvoso	0,50	2,15	8,05	3,00	0,15

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	2
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	2
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	2
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	2
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - SÃO JOAO DO PINHAL

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
08/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (PINHAL)	0	08/10/2026	Bom	0,5	0,6	6,3	3	0,02
25/10/2026	POSTO DE SAÚDE (PINHAL)	2	28/10/2026	Chuvoso	0,50	0,50	6,30	1,00	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	5
ESCHERICHIA COLI	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	5
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - VILA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
11/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (VILA NOVA)	0	08/10/2026	Bom	0,7	1,5	6,5	3	0,02
25/10/2026	ESCOLA MUNICIPAL (VILA NOVA)	2	28/10/2026	Chuvoso	0,70	0,80	6,30	3,00	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	5
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	5
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente Rampalo
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - TERRA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (TERRA NOVA)	0	19/10/2026	Bom	0,45	0,65	6,4	2	0,02
26/10/2026	POSTO DE SAÚDE (TERRA NOVA)	6	27/10/2026	Chuvoso	0,50	0,50	6,30	2	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	5
ESCHERICHIA COLI	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	5
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	5
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente [illegible]
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - CARATUVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (CARATUVA)	0	02/10/2026	Bom	0	0,5	7,7	2	0,02
26/10/2026	RUA 04	2	29/10/2026	Chuvoso	0,00	0,50	7,80	4,00	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	1
ESCHERICHIA COLI	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	1
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - PAULO FREIRE

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (PAULO FREIRE)	0	02/10/2026	Bom	0	0,7	6,2	2	0,02
25/10/2026	ROTA 12	2	29/10/2026	Chuvoso	0	0,50	6,30	2	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	1
ESCHERICHIA COLI	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	1
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - DOM HELDER

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (DOM HELRDER)	0	19/10/2026	Bom	0,5	0,6	6,5	3	0,03
26/10/2026	LOCAL ALTERNADO ROTA 13	2	27/10/2026	Chuvoso	0,70	0,50	6,45	2,00	0,10

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	1
ESCHERICHIA COLI	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	1
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	**SAÍDA DO TRATAMENTO**	**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vice-Campaio
DIRETOR GERAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

out/26

CONTROLE MENSAL DAS ANALISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - TAQUARA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
11/10/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (TAQUARA)	0	02/10/2026	Bom	0,6	0,65	5,9	2	0,02
25/10/2026	POSTO DE SAÚDE	1	29/10/2026	Chuvoso	0,45	0,60	5,95	3	0,02

AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS	1	1
ESCHERICHIA COLI	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	1	1
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI	1	1
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	SAÍDA DO TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML	0	0
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML	0	0

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA DE AGUIAR
CRQ 0990533

Vicente
Diretor